


ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΒΑΣΗ OCTAL. ΤΥΠΟΣ VT60



Επιτηρητής τριών φάσεων δικτύου 400V για τοποθέτηση σε βάση λυχνίας.

Ελέγχει:

A) άνοδο ή πτώση φάσεων $\pm 5\% - \pm 15\%$

B) απώλεια φάσης

Γ) απώλεια ουδετέρου

Δ) διαδοχή φάσεων RST (κίνηση του κινητήρα προς μια κατεύθυνση). Αν στην αρχική σύνδεση των φάσεων μετά από καθυστέρηση 4 sec δεν ανάψει το LED, αλλάξτε τη συνδεσμολογία των φάσεων ώσπου να πετύχετε τη σωστή διαδοχή RST.

Χρονική καθυστέρηση στην ενεργοποίηση ρυθμιζόμενη: 4 - 60sec

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Ελεγχόμενη τάση 3x230V AC/50 HZ

Κατανάλωση: 3VA MAX

Ακρίβεια: $\pm 3\%$ στο MAX

Μέγιστο ρεύμα επαφών: 10A AC1

Μέγιστη τάση επαφών: 250V AC