
ΧΡΟΝΙΚΟ ΡΕΛΕ ΓΙΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΝΤΙΖΕΛΟΜΗΧΑΝΗΣ.
ΤΥΠΟΣ ΤΑ23





Χρονικό ρελέ για τοποθέτηση σε βάση οκτάλ.

Το χρονικό αυτό ελέγχει τη μίζα για εκκίνηση πετρελαιοκινητήρα. Η μίζα πρέπει να συνδεθεί μέσω κατάλληλου ρελέ με επαφή για DC και αντοχής σε ρεύμα μεγαλύτερης από την ζήτηση του μηχανισμού εμπλοκής της μίζας (μπουτόν).

Το ρυθμιστικό των 20sec ορίζει το χρόνο προσπάθειας εκκίνησης και του κενού μεταξύ διαδοχικών προσπαθειών. Το ρυθμιστικό των 3min ορίζει τον μέγιστο επιτρεπτό χρόνο για να γίνουν προσπάθειες εκκίνησης. Αν δεν επιτευχθεί η εκκίνηση σε αυτόν τον χρόνο, οι προσπάθειες σταματούν και ανάβει το ενδεικτικό FAIL (αποτυχία εκκίνησης).

Ο ακροδέκτης 5 είναι η είσοδος που βλέπει την κατάσταση εκκίνησης του κινητήρα. Όταν βλέπει το (-) (πλήν, σώμα) του συστήματος, το S12 θεωρεί ότι ο κινητήρας είναι σταματημένος και πρέπει να εκκινηθεί. Όταν το (-) διακοπεί, θεωρεί ότι επετεύχθη εκκίνηση και σταματάει τις προσπάθειες.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Τάση τροφοδοσίας: 12Vdc ± 10%. (κατά παραγγελία και 24Vdc)

Κατανάλωση: 1VA MAX

Ακρίβεια: ±10% στο MAX

Μέγιστος χρόνος ρύθμισης: 20sec.

Ακρίβεια επανάληψης στην ίδια ρύθμιση: ±1%

Μέγιστο ρεύμα επαφών: 10A AC1

Μέγιστη τάση επαφών: 250V AC